Приложение № 1
к договору № 33 ПЭ/633 от 24.11.2006 г. оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности

Перечень точек приема электрической энергии и мощности в сеть Исполнителя

№ пп	Наименование точки приема		Место установки учета	Вид учета (расчетный (р.) или контрольный (к.))	Класс напряжения фактический, кВ	Класс напряжения по тарифу, кВ	Технические характеристики учета												Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности					Потери э/э в сети		Примечание
							Электросчетчик						ТТ			ТН											
	Наименование ПС (ТП)	Наименование присоединения					Факт (интервальный) включения в АСКУЭ	Вид энергии	Тип	Класс точности	Дата поверки	Заводской номер	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	№ акта	Дата	Величина присоединенной мощности (МВА)	Величина максимальной мощности (МВт)	Балансовая принадлежность учета	Постоянные, кВтч	Переменные, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	Сетевая организация - ОАО "МРСК Урала"																									
1.1.	ПС "Ключи"	ВЛ-110 кВ "Колоткино-Ключи-1"	ЗРУ 6 кВ, 1 с.ш., ячейка № 10а	К	110 кВ	ВН 110 кВ		А, Р	СЭТ-4ТМ.02М.03	0,5S 1,0	27.04.2015	0804152757	ТПШЛ-10У3	0,5	3000 / 5	НТМИ-66-6	0,5	6000 / 100	№ 303-15/12.1	20.08.2015 г.	50	32	ПАО "КЗФ"			потери определяются расчётом ОАО "ЭнергосбытПлюс"
1.2.	ПС "Ключи"	ВЛ-110 кВ "Колоткино-Ключи-2"	ЗРУ 6 кВ, 2 с.ш., ячейка № 52	К	110 кВ	ВН 110 кВ		А, Р	СЭТ-4ТМ.03	0,2 0,5	22.07.2015	0109054169	ТПШЛ-10	0,5	3000 / 5	НТМИ-66-6	0,5	6000 / 100	№ 303-15/12.1	20.08.2015 г.	50	32	ПАО "КЗФ"			потери определяются расчетом ОАО "ЭнергосбытПлюс"
1.3.	ПС "Ключи"	ВЛ-110 кВ "Колоткино-Ключи-2"	ОРУ-35 кВ, на пульту диспетчера ЗРУ 6 кВ	К	35 кВ	ВН 110 кВ		А, Р	СЭТ-4ТМ.03	0,2 0,5	21.07.2016	0109053225	ТР-35	0,5	300 / 5	ЗНОМ-35	0,5	35000 / 100	№ 303-15/12.1	20.08.2015 г.	10,6	5	ПАО "КЗФ"			потери определяются расчетом ОАО "ЭнергосбытПлюс"
1.4.																										
2	Смежная сетевая организация -																									
2.1.																										
2.2.																-										
2.3.																										
2.4.																										

Заказчик
Начальник УРУ и УЭ
_____ Шипачёв А.Ю.
_____ 2018 года

Исполнитель
Главный энергетик
_____ С.Ю. Ничков
_____ 2018 года